INFORMAÇÕES TÉCNICAS DO PROJETO

ESCOPO: Flushing de Alta Vazão nas linhas de lubrificação do sistema do sistema de compressor de carga;

CLIENTE: Refineria do Estado do São Paulo

EQUIPAMENTOS: C-6241001

COLABORADORES ENVOLVIDOS: Alexandre Adão, Daniel Perez, Ricardo Delmiro e Lucas da Silva.

TIPO DE ÓLEO: Klüber summit NGSH 220 (PAO)

TEMPO DO FLUSHING ETAPA DAS LINHAS : = 70 HORAS

NAS REQUERIDO: Menor ou igual a NAS 5

EQUIPAMENTO LUBRITECH UTILIZADO: Thermojet H-2500, PFU-480, Hi-Fi 20

ESCOPO REALIZADO

Bomba PFU-480 equipamento principal do flushing no sistema de lubrificação	Processo de montagem de equipamentos

Instalação de by-pass de sistema de lubrificação

ESCOPO REALIZADO

Instalação de by-pass de sistema de lubrificação

Instalação de by-pass de sistema de lubrificação

Processo de troca de filtro de sistema de lubrificação

Equipe realizando análise do óleo em campo